

農業用水の要望水質（水稻）

項目	基準値
pH（水素イオン濃度）	6.0 ~ 7.5
COD（化学的酸素要求量）	6 ppm 以下
SS（浮遊物質）	100 ppm 以下
DO（溶存酸素）	5 ppm 以上
T-N（全窒素濃度）	1 ppm 以下
電気伝導度（EC）	0.3 mS/cm 以下
As（砒素）	0.05 ppm 以下
Zn（亜鉛）	0.5 ppm 以下
Cu（銅）	0.02 ppm 以下